



国家防爆

防爆合格证

制造单位 深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司
(广州市天河区广汕二路 600 号之二首层 102)

产品名称 隔爆型温度变送器

型号规格 ST-WZPB-241 24VDC 4~20mA

防爆标志 Ex d IIC T6 Gb

产品标准 Q/GZSNS 91-2020

总装图号 TK1.190.001 1-8

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事:

1.本证书可代表产品:


型号规格: ST-WRNB、ST-WRMB、ST-WREB、ST-WRFB、ST-WRCB、
ST-WZPB、ST-WZCB; 24VDC 4~20mA; 防爆标志: Ex d IIC T6 Gb。

2.该产品的外壳防护等级: IP65。

中心主任

颁发日期 2021年09月17日

本证有效期 2021年09月17日至2026年09月16日



南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



南阳防爆电气研究所



南阳防爆电气研究所有限公司



强制性认证



IECEX认证

自愿性认证



南阳防爆电气研究所国际认证中心 (CNEX-GLOBAL B.V.)



IECEX 认证



ATEX 认证



国家防爆电气产品质量检验检测中心 (CQST)



IECEX TL 国际实验室



美国能源部电动机效率实验室 (NVLAP)

国家安全生产检测检验机构

中国人民解放军军工产品检验机构

船用防爆电气产品检验实验室

国家中小型电机节能认证检验实验室

机械工业防爆电气产品质量监督检验中心

国家地方联合工程实验室



国家车辆特种性能质量检验检测中心 (CNV)



全国防爆电气设备标准化技术委员会秘书处



IEC TC31 技术委员会 中国办公室



中国电器工业协会防爆电机分会



中国电工技术学会防爆电气技术专业委员会

爆炸危险场所工程设备监理中心